



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА  
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

« 03 » 09 2018

м. Київ

№ 456

Про затвердження проекту «Нове будівництво.  
Сонячна електростанція (СЕС) «Сонечко-1»  
на ділянці в районі водойми-охолоджувача  
ВП ЗАЕС. Запорізька обл., м. Енергодар,  
вул. Промислова, 133»

Відповідно до пункту 4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560, на підставі експертного звіту ДП «Укрдержбудекспертиза» від 02.05.2018 № 08-0049/1-18, та враховуючи лист філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Запорізькій області від 30.05.2018 № 322/1

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити проект «Нове будівництво. Сонячна електростанція (СЕС) «Сонечко-1» на ділянці в районі водойми-охолоджувача ВП ЗАЕС. Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Промислова, 133» з такими техніко-економічними показниками:

вид будівництва	- нове будівництво
загальна кошторисна вартість будівництва, визначена у поточних цінах станом на 26 березня 2018 р., тис. гривень	- 399791,234
у тому числі:	
будівельні роботи	- 106786,910
устаткування	- 216504,756
інші витрати	- 76499,568
річний видобуток електроенергії, МВт*год.	- 16705
встановлена потужність СЕС, МВт	- 13,2
напруга мережі живлення, кВ	- 35

037434

встановлена потужність:	- 270
фотомодулів, Вт	- 40
інверторів, кВт	- 48960
кількість фотомодулів, штук	- 340
кількість інверторів, штук	- 68
кількість суматорів РЩ, штук	- 2
кількість КТП-6/0,4 кВ, штук	- 10
потужністю 1,6 МВА	- 1
потужністю 1,0 МВА	- 1
потужністю 0,4 МВА	- 1
кількість трансформаторних підстанцій 35/6 кВ, штук	- 8 (2 резервні)
у складі:	- 2
комірки 35 кВ	- 7 (2 резервні)
силові трансформатори потужністю 10,0 МВА	- 2
комірки 6 кВ	- 2
дообладнання ВРП-35 кВ ПС «Зоря», штук:	- 5,25
блок-комірки 35 кВ	- 1,42
довжина кабельно-повітряної лінії 35 кВ, кілометрів	- 3,83
у тому числі:	- 3,95
кабельної лінії 35 кВ	- 15,0
повітряної лінії 35 кВ	- 6,72
довжина кабельної лінії 6 кВ, кілометрів	- 158,4
виробнича будівля, кв. метрів	- 2
трансформаторна підстанція, кв. метрів	- 2900,0
річні витрати електроенергії на власні потреби,	- 9000,0
тис. кВт*год.	- 25
кількість нових робочих місць, місць	- 6.
довжина огорожі, метрів	
площа автодоріг, кв. метрів	
термін експлуатації, років	
тривалість будівництва, місяців	

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Максимець Т.В.

Міністр



І. Насалик