

Затверджую
Міністр енергетики та вугільної промисловості України


І. Насалик

14.12.2018

**Прогнозний баланс електроенергії
об'єднаної електроенергетичної системи України
на січень 2019 року**

Показник	Прогноз відповідно до затвердженого річного балансу	Прогноз на січень 2019 р.	Відхилення від прогнозу, передбаченого річним балансом
1	2	3	4
1. Виробництво електроенергії - всього в тому числі:	15 627	15 627	0
1) виробництво електроенергії ТЕС енергогенеруючих компаній	4 686	4 686	0
2) виробництво електроенергії ТЕЦ та когенераційними установками, що відпускають електроенергію в ОРЕ	1 658	1 658	0
3) виробництво електроенергії ГЕС з них:	731	731	0
ГЕС ПАТ "Укргідроенерго"	681	681	0
інші ГЕС	50	50	0
у тому числі ті, що працюють за "зеленим" тарифом	25	25	0
4) виробництво електроенергії ГАЕС	121	121	0
5) виробництво електроенергії АЕС	8 090	8 090	0
6) виробництво електроенергії блок-станціями	146	146	0
7) виробництво електроенергії альтернативними джерелами з них:	195	195	0
ВЕС	120	120	0
СЕС	50	50	0
інші	25	25	0
2. Імпорт електроенергії	0	0	0
3. Експорт електроенергії України	560	560	0
1) експорт в країни СНД у тому числі:	90	90	0
в Росію	0	0	0
в Білорусь	0	0	0
в Молдову	90	90	0
2) експорт в країни Східної Європи у тому числі:	470	470	0
в Польщу	120	120	0
експорт "Бурштинського острова"	350	350	0
4. Електроспоживання (брутто) приріст до минулого року, %	14 900 2,8	14 900 2,8	0
5. Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі	167	167	0


Заступник директора
з оперативного керування -
головний диспетчер
ДП "НЕК "Укренерго"



В.Зайченко

Президент ДП "НАЕК "Енергоатом"

Генеральний директор
Директорату енергетичних ринків
Міненерговугілля України



О. Буславець

*НЕ погоджено
лист від 13.12.2018 №17408/03
(копія листа роздається)* Ю. Недашковський

№ 17408/03 від 13.12. 201 8 р.

На № _____ від _____ 201 ____ р.

вул. Назарівська, 3, м. Київ, 01032, Україна,
телефон: +38 (044) 201-09-88,
факс: +38 (044) 277-78-83,
e-mail: energoatom@atom.gov.ua

ДП «НЕК «Укренерго»

Директорат енергетичних ринків Міненерговугілля України

Щодо проекту прогнозного балансу
електроенергії ОЕС України
на січень 2019 року

За результатами розгляду листа ДП «НЕК «Укренерго» від 12.12.2018 № 01/49020, яким направлено на погодження проект прогнозного балансу електроенергії ОЕС України на січень 2019 року з виробництвом електроенергії на АЕС в обсязі 8 090 млн кВт*год, ДП «НАЕК «Енергоатом» повідомляє про таке.

Прогнозним балансом електроенергії ОЕС України на 2019 рік, який затверджено Міненерговугілля 28.09.2018 та пропозиціями ДП «НАЕК «Енергоатом» від 10.12.2018 №17205/03 на січень 2019 року передбачено виробництво електроенергії на АЕС в обсязі **8050** млн кВт*год.

Станом на 13.12.2018, порівняно із 28.09.2018, у ремонтній кампанії енергоблоків АЕС на січень 2019 року відбулися такі зміни:

- завершення СПР на енергоблоці ЗАЕС-3 перенесено з 19 на 25 січня;
- завершення СПР на енергоблоці ЗАЕС-6 перенесено з 16 на 19 січня.

Слід зазначити, що ці зміни термінів ремонтів енергоблоків АЕС відбувалися на вимогу Міненерговугілля та ДП «НЕК «Укренерго» та розглядалися на засіданні Комісії Міненерговугілля з коригування графіків ремонтів. За результатами розгляду терміни ППР енергоблоку ЗАЕС-3 відкориговані наказом Міненерговугілля №586 від 23.11.2018, а по енергоблоку ЗАЕС-6 Комісія прийняла рішення відкоригувати терміни за фактом завершення ППР (Протокол Комісії №11 від 21.11.2018). У підсумку це призвело до збільшення на 9 діб загальної тривалості планових ремонтів енергоблоків АЕС у січні 2019 року.

Таке збільшення у свою чергу, призводить до прогнозного зменшення обсягів виробництва електроенергії АЕС у січні 2019 року на 216 млн кВт*год порівняно із обсягом у 8050 млн кВт*год, передбаченим у прогнозованому балансі ОЕС України на 2019 рік, затвердженому Міненерговугілля 28.09.2018.

За рахунок зменшення планової тривалості поточних ремонтів на січень 2019 року з нормативної у 12 діб до 3-х діб, ДП «НАЕК «Енергоатом» планував компенсувати недовиробництво, пов'язане із змінами термінів ППР і пропонував у прогнозованому балансі на січень 2019 року залишити плановий обсяг для АЕС у 8050 млн кВт*год.

Запропоноване ДП «НЕК «Укренерго» збільшення на 40 млн кВт*год виробництва електроенергії на АЕС у січні з 8050 до 8090 млн кВт*год на наш погляд є безпідставним та технічно необґрунтованим.



Враховуючи зазначене повертаємо проект прогнозного балансу електроенергії ОЕС України на січень 2019 року без погодження.

Додаток (на першу адресу): проект прогнозного балансу електроенергії ОЕС України на січень 2019 року на 1 арк.

**Перший віце-президент –
технічний директор**



О.В. Шавлаков