

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства енергетики  
України  
\_\_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_

## **ЗМІНИ**

### **до Правил про безпеку постачання електричної енергії**

#### **1. У розділі III:**

##### **1) пункт 1 доповнити підпунктом 7 такого змісту:**

«7) дотримання запасів вугілля на складах теплових електростанцій та теплових електроцентралей не нижче гарантованих запасів.»;

##### **2) підпункт 2 пункту 4 викласти в такій редакції:**

«2) критичний стан забезпечення паливом, зокрема зниження рівня запасів палива для певних типів електростанцій нижче гарантованих запасів, визначених відповідно до Порядку формування прогностичного балансу електричної енергії об'єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік, затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26 жовтня 2018 року № 539, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2018 року за № 1312/32764;».

#### **2. У розділі V:**

##### **1) пункт 3 доповнити підпунктом 5 такого змісту:**

«5) виконання учасниками ринку вимог щодо забезпечення накопичення вугілля не нижче відповідних гарантованих запасів.»;

##### **2) пункт 4 доповнити підпунктами 8 та 9 такого змісту:**

«8) забезпечити наявність запасів вугілля не нижче гарантованих (для виробників електричної енергії, які у своєму складі мають теплові електростанції та теплові електроцентралі, що використовують вугілля в якості основного виду палива);

9) у разі зниження на теплових електростанціях, що використовують вугілля в якості основного виду палива, запасів вугілля нижче гарантованих, за зверненням Міненерго на підставі пропозицій НЕК «Укренерго» виробники електричної енергії, які у своєму складі мають зазначені теплові електростанції, зобов'язані припинити виробництво електричної енергії на таких електростанціях на визначений термін або до накопичення запасів вугілля на відповідних електростанціях не нижче гарантованих запасів.».

#### **3. У розділі VII:**

##### **1) пункт 4 доповнити підпунктом 8 такого змісту:**

«8) припинення, за зверненням Міненерго на підставі пропозицій НЕК «Укренерго», виробництва електричної енергії виробниками, які у своєму складі мають теплові електростанції, що використовують вугілля в якості

основного виду палива, у разі зниження на відповідних теплових електростанціях запасів вугілля нижче гарантованих.»;

2) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. У разі порушення безпеки постачання електричної енергії заходи можуть вживатися на період, що не перевищує один місяць. Міненерго має право ухвалити рішення про продовження строку дії відповідних заходів, але не більш як на один місяць. Рішення про продовження строку дії відповідних заходів ухвалюються до завершення періоду, на який вжито заходів, окрім заходів, що здійсненні через зниження запасів вугілля нижче гарантованих.».

4. Пункт 1 розділу VIII доповнити підпунктом 5 такого змісту:

«5) стан виконання виробниками, які у своєму складі мають теплові електростанції та теплоелектроцентралі, що використовують вугілля в якості основного виду палива, затвердженого Міненерго графіку накопичення вугілля на кінець кожного місяця року для теплових електростанцій та теплоелектроцентралей.».

Керівник експертної групи  
розвитку відновлюваної  
електроенергетики

Олександр МАРТИНЮК